

nv
Koolmijnlaan 185 – 3582 Beringen
Tel.: +32 (0) 11 450 730
Fax: +32 (0) 11 450 759

CONFORMITEITSATTEST

VICTOR PLATTEL
Klant LAATGAA.D.KANTOOR
Straat + nr LINDEN DREEF 41
Plaats 2320 HOOGSTRATE W
Tel 0499 73 3683

Erkenningsnummer erkende techniker of gemachtigde installateur : **SV 05381**

Adres reservoir : idem

Nominale inhoud 2500 Liter

Materiaal KUNSTOF

Nummer reservoir:

Buitenwand toegankelijk
 niet toegankelijk

Mazouttank kleiner dan 5000 Liter – voor verwarming van een gebouw

Datum ingebruikname of laatste controle: .../.../...⁹

Datum controle : 15/04/2019

Datum volgend keuring : 15/04/2024

Controles :

- Visuele controle v/d toebehoren
- Overvulbeveiliging
- Controle aanwezigheid van water en/of slib
- Lekdetectiesysteem
- Certificaat controle
- Meting potentiaalverschil
- Visuele controle buitenwand
- Inkuiping

Bijzondere opmerkingen

SONDE
ok GEEN WATER OF SLIB AANWEZIG
ja + GETEST
TYPEPLAATJE - AANWEZIG ZIE FOTO
/
ok
ok

Resultaat drukmeting

Goed

Niet goed

Verdere exploitatie toegestaan

Ja

Neen

Aangebracht kenteken

Groen

Oranje

Rood

Ik verklaar de controle te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op bestrijding van de bodemvervuiling.

Chris Wolfs

Naam en handtekening klant

AFWEZIG