

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Onze referenties

Verslag nr : ANT/35/61065372/00/NL

Contract Ref. : 2232882/1000

Uw referenties

Ref.: Akkoord van offerte 92215/14.02.2022

FinDomImmo North Galaxy verd B9

Koning Albert II-laan 33/501

B-1030 Schaarbeek

België

INHOUDSOPGAVE

- Druk
- T1
- T2

CLT/61065372/000/00

WRK/61065372/000/00

WRK/61065372/001/00

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LAURENT BAPS, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: Ant/35/61065372/00/NL/000
 ID Report N° : 563659095506

Contractref.: 2232882/1000

• Uw gegevens
 Ref: Akkoord van offerte 92215/14.02.2022

• Interventiegegevens

Plaats: Woning
 Kabbeekvest, 44
 3300 Tienen

Datum: 07/03/2022

Uitgevoerd door: SEDDIK AFAKIR / ERIK VANBUEL EMD 2002 HAV 025

FinDomImmo
 North Galaxy verd B9
 Koning Albert II-laan, 33/501
 1030 Schaarbeek

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
 PERIODIEK ONDERZOEK
 VLAANDEREN**

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend onderzoek uit te voeren vóór: 7/3/2027

Opstelling: Afdeling: Verwarming

Gebouw: woonhuis

Uw nummer: T1

Gekeurde installatie: Houder nr.: T1 , product: Gasolie , volume: 2700L .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Datum van afdruk: 21/03/2022

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 6.5

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag T.C.V., datum: 07/08/2002, ref.: SV 05743.

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Particuliere stookolietanks [563659093703]

Volgend onderzoek uit te voeren vóór:

7/3/2027

Opstelling:

Afdeling: Verwarming

Gebouw: woonhuis

Uw nummer: T1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T1 , product: Gasolie , volume: 2700L .

Kenmerken van de houder [563659093704]

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Volume: | 2700 l |
| Type: | enkelwandige houder |
| Materiaal: | Staal |
| Type lekdetectiesysteem: | Inkuiping |
| Type overvulbeveiliging: | Akoestisch fluitsignaal |
| Prototypenummer overvulbeveiliging: | CP-HR 02-1003 |

Kenmerken van de opslag [563659093705]

| | |
|---------------------------------|--|
| Naam: | Gasolie |
| Vlampunt: | >55°C / < 100 °C |
| Vloeistoffengroep (vlaanderen): | 2 (GHS02) |
| Installatie: | gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). |

Kenmerken van de leidingen [563659093706]

| | |
|------------|-----------------------------|
| Merk/Type: | Koper |
| Type: | toegankelijk enkelwandig |

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va De houder staat opgesteld in de kelder en dient voor de bevoorrading van de stookketel.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LAURENT BAPS, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: Ant/35/61065372/00/NL/001
 ID Report N° : 563659095507

Contractref.: 2232882/1000

• Uw gegevens
 Ref: Akkoord van offerte 92215/14.02.2022

• Interventiegegevens

Plaats: Woning
 Kabbeekvest, 44
 3300 Tienen

Datum: 07/03/2022

Uitgevoerd door: SEDDIK AFAKIR / ERIK VANBUEL EMD 2002 HAV 025

FinDomImmo
 North Galaxy verd B9
 Koning Albert II-laan, 33/501
 1030 Schaarbeek

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
 PERIODIEK ONDERZOEK
 VLAANDEREN**

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend onderzoek uit te voeren vóór: 7/3/2027

Opstelling: Afdeling: Verwarming

Gebouw: woonhuis

Uw nummer: T2

Gekeurde installatie: Houder nr.: T2 , product: Gasolie , volume: 2900L .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

Datum van afdruk: 21/03/2022

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 6.5

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag T.C.V., datum: 07/08/2002, ref.: SV 05743.

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Particuliere stookolietanks [563659093707]

Volgend onderzoek uit te voeren vóór:

7/3/2027

Opstelling:

Afdeling: Verwarming

Gebouw: woonhuis

Uw nummer: T2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T2 , product: Gasolie , volume: 2900L .

Kenmerken van de houder [563659093708]

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Volume: | 2900 l |
| Type: | enkelwandige houder |
| Materiaal: | Staal |
| Type lekdetectiesysteem: | Inkuiping |
| Type overvulbeveiliging: | Akoestisch fluitsignaal |
| Prototypenummer overvulbeveiliging: | CP-HR 02-1003 |

Kenmerken van de opslag [563659093709]

| | |
|---------------------------------|--|
| Naam: | Gasolie |
| Vlampunt: | >55°C / < 100 °C |
| Vloeistoffengroep (vlaanderen): | 2 (GHS02) |
| Installatie: | gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). |

Kenmerken van de leidingen [563659093710]

| | |
|------------|-----------------------------|
| Merk/Type: | Koper |
| Type: | toegankelijk enkelwandig |

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va De houder staat opgesteld in de kelder en dient voor de bevoorrading van de stookketel.